



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
по Удмуртской Республике**  
(Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике)

Ленина ул., д. 106, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426009.  
Тел. (3412) 22-23-10. E-mail: gsenr@udmnet.ru. Сайт: www.18.rosпотребнадзор.ru

**Предписание об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований  
от 19.03.2024г. № 621**

Мною, главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике Зориной К.Н. при проведении профилактического визита в отношении:

Государственного казенного общеобразовательного учреждения Удмуртской Республики "Старозыятцинская школа-интернат" (сокращенное наименование - ГКОУ УР "Старозыятцинская школа-интернат")

ОГРН: 1021800641895, ИНН: 1824001340

Адрес места нахождения юридического лица: 427113, Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский район, д. Варавай, ул. Советская, д.42

Адрес места осуществления деятельности: 427113, Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский район, д. Варавай, ул. Советская, д.42

**выявлены следующие нарушения обязательных требований:**

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20)

**В нарушение п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20** не обеспечены горячим водоснабжением кабинеты обучающихся 1 - 4 классов (4 кабинета), установлены умывальные раковины с подводкой только холодного водоснабжения.

**В нарушение п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20** стена над лестничным пролетом между 1 и 2 этажом имеет следы протекания кровли, дефекты в виде частичного отхождения покрытия.

**На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:**

- 1) В соответствии п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 обеспечить горячим водоснабжением кабинеты обучающихся 1 - 4 классов (4 кабинета). Срок устранения нарушений до 01.08.2024г.
- 2) В соответствии п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 устранить протекание кровли над лестничным пролетом между 1 и 2 этажом, выполнить ремонт стены. Срок устранения нарушений до 01.08.2024г.

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на ГКОУ УР "Старозыятцинская школа-интернат"), юридический адрес: 427113, Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский район, д. Варавай, ул. Советская, д.42**

**Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике по адресу: 426009, Удмуртская Республика, г. Ижевск ул. Ленина, д. 106, тел./факс 22-23-09, доб. 508 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «01» августа 2024г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Главный специалист-эксперт  
отдела санитарного надзора



Зорина К.Н.

С предписанием ознакомлен(а) « 19 » 03 2024г.

