



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
по Удмуртской Республике

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел: 8(3412) 60-66-03, факс: 8(3412) 72-72-08  
Сайт: [www.18.mchs.gov.ru](http://www.18.mchs.gov.ru) E-mail: [ugpn-o@mchs-18.ru](mailto:ugpn-o@mchs-18.ru) Единый «телефон доверия»: 8(3412) 51-99-99

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Игринского,  
Красногорского и Якшур-Бодьинского районов  
427100, с.Якшур-Бодья, ул.Ленина, 53, тел. 4-11-50, E-mail: [jakgpn@mchs-18.ru](mailto:jakgpn@mchs-18.ru)

с.Якшур-Бодья

«30» апреля 2019г.

Предписание № 43/20/1/1-2

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по  
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы  
возникновения пожара

Муниципальному казённому общеобразовательному учреждению «Старозятцинская школа-интернат», директору муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Старозятцинская школа-интернат» Шалапину Григорию Александровичу

*(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)*

во исполнение распоряжения №43/20 от «02» апреля 2019 г., выданного заместителем главного государственного инспектора Игринского, Красногорского и Якшур-Бодьинского районов по пожарному надзору Воронцовым Андреем Дмитриевичем, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», проведена **плановая выездная** проверка объекта(ов) защиты – Муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Старозятцинская школа-интернат», юридический адрес: Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский район, д.Варавай, ул.Советская, 42, место фактического осуществления деятельности: Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский район, д.Варавай, ул.Советская, 42.

Общая продолжительность проверки: «02» рабочий день, «03» час «00» минут

Проверка проведена в период:

| № п/п | Дата проверки | Место проведения проверки (адрес) | Время начала проверки | Время окончания проверки | Продолжительность проверки |
|-------|---------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------|
| 1     | 15.04.2019    | д.Варавай,<br>ул.Советская, 42    | 09 час. 00 мин.       | 12 час.30 мин.           | 02 час. 30 мин.            |
| 2     | 30.04.2019    | д.Варавай,<br>ул.Советская, 42    | 10 час. 00 мин.       | 10 час.30 мин.           | 00 час. 30 мин.            |

Лицо(а), проводившие проверку: заместитель главного государственного инспектора Игринского, Красногорского и Якшур-Бодьинского районов по пожарному надзору Воронцов Андрей Дмитриевич

совместно с: директором муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Старозятцинская школа-интернат» Шалапиным Григорием Александровичем  
*(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)*

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № п/п | Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения                           | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены  | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности и | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|-------|--|---|--|--|
| 1.    | 2.   | 3.  | 4.   | 5.   |
| 1.    | Не организовано проведение 1 раз в пять лет эксплуатационных испытаний ограждений кровли здания и наружных пожарных лестниц. | Правила противопожарного режима в РФ п. 24: Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие.<br>п.6.1.4 ГОСТ Р 53254-2009 - Испытания и ежегодное обследование должны проводить организации, имеющие обученный персонал, аттестованное испытательное оборудование и измерительный инструмент с результатами его поверок | 01.07.2019   |  |
| 2.    | Здание гаража не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией.  | Федеральный закон №123-ФЗ ст.4,6, 54, СП 113.13330.2012 п.6.5.5: Автоматической пожарной сигнализацией должны быть оборудованы одноэтажные наземные стоянки автомобилей закрытого типа площадью менее указанной в п.6.5.3* или при числе до 25 автомобилей включительно.  | 01.07.2019   |  |

**Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий:** 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. **123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)**

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц,

юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

**Об устранении выявленных нарушений необходимо проинформировать орган государственного контроля (надзора) в течение установленных в предписании сроков.**

**Подписи лиц проводивших проверку:**

Заместитель главного государственного инспектора Игринского, Красногорского и Якшур-Бодьинского районов по пожарному надзору



А.Д.Воронцов

«30» апреля 2019 г.

**Предписание для исполнения получил:**

«30» апреля 2019г.